



OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- Rozdzielnica projektowana
- Szafka zasilająco-sterownicza w zakresie dostawcy urządzeń lub innej branży
- Przycisk wyzwalający przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Przycisk awaryjny
- Wypust kablowy 3-fazowy, 400V
- Wypust kablowy 1-fazowy, 230V
- Zestaw gniazd 3f + 1f, 400V, 230V
- Gniazdo 3f, 400V
- Gniazdo typu DATA, 16A, 2P+Z, IP20
- Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP20
- Gniazdo podwójne 230V, 16A, 2x 2P+Z, IP20
- Gniazdo 230V, 25A, 2P+Z, IP20
- Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

- Zestaw podłogowy gniazd 10 x
- Zestaw podłogowy gniazd 20 x
- Zejście przewodów do rury w posadzce
- Rura ochronna RKSG karbowana giętka min. 750kN
- Zejście pionowe kanałów ściennych DLP
- Poziomy odcinek kanału DLP
- Łącznik instal. pojedynczy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20
- Łącznik instal. świecznikowy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20
- Łącznik instal. schodowy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20
- Łącznik instal. schod. podw., 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20
- Łącznik instal. krzyżowy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20
- Przycisk oświetlenia, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20
- Łącznik instal. pojedynczy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20
- Łącznik instal. schodowy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20
- Łącznik instal. krzyżowy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20
- Moduł sterujący DALI
- Panel sterujący

UWAGA:

- Gniazda w pom. na wys. h=110 cm lub wg wys. "h" na rys.
- Gniazda w korytarzach na wys. h = 30cm
- Łączniki na wys. h=140 cm

Investor:	Wykonawca:	Jednostka Projektowa:
Uniwersytet Jagielloński ul. Golebia 24, 31-007 Kraków	aldesa ALDESA POLSKA Sp. z o.o.	ARCHITEKCI ION ARCHITEKCI Sp. z o.o. Spółka Komandyt. al. Słowackiego 31/6, 31-159 Kraków
Temat opracowania: Budynek Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego		
Branża:	Stadium:	Numer tomu:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY II	
Tytuł rysunku: D-01, D-02, D-03, D-04 - magazyny		
Stanowisko	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień / specjalność:
Projektant	Łukasz Jaroszewski	MPOIA/013/2004
	Wojciech Kasinowicz	nr ewid. 124/99
Opracowanie	Artur Zaboklicki	nr ewid. 48/98
	Ida Zaboklicka	
Sprawdzający	Jakub Rzemienieć	MPOIA/014/2007
Data:	Skala:	Format:
09.03.2015	1:75, 1:50	P.T.4.1
	Nr rysunku:	Rewizja:
	P.T.4.1	-